



Dodatkowa narada koordynacyjna 10.10.2023 -16.10.2023

Lp.	Znak sprawy			Przedmiot narady	Treść zastrzeżeń
1	GKG.GZK.410	1534	.2023	przyłącze telekomunikacyjne	G.EN. Operator Sp. z o.o. - 1. Kolizja z brakującym na mapie przyłączem śr. c. PEde32 do dz. nr 66. Sprawa została zgłoszona w referacie do uzupełnienia.
2	GKG.GZK.410	1695	.2023	Przyłącze wodociągowe, średnica 90 mm	AQUANET S.A - Nie uzgadnia. Trasa projektowanego przyłącza wodociągowego znacznie odbiega od trasy określonej w warunkach technicznych, pismo znak: DW/IBM/1485/85410/2021, z dnia 28/09/2021r. Zgodnie z ww. warunkami przyłącze wodociągowe powinno być zaprojektowane do budynku biurowego, nie komory wodomierzowej. Komora wodomierzowa powinna być zlokalizowana w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od linii rozgraniczającej działkę 180/8 od pasa drogowego ulicy szkolnej. Lokalizację komory i przebieg przyłącza pokazać na załączonym planie zagospodarowania działki nr geod. 180/8.
3	GKG.GZK.410	2155	.2023	Sieć wodociągowa, rozdzielcza, średnica 180 mm Przyłącze wodociągowe, średnica nieokreślona na etapie koordynacji	Operator GAZ-SYSTEM S.A - Ze względu na skrzyżowanie budowy z gazociągami w/c projekt należy uzgodnić w OGP GAZ-SYSTEM S.A. AQUANET S.A - Nie uzgadnia. Brak warunków technicznych. Sieć wodociągową prowadzić w odległości 1,3-1,5 m od granicy pasa drogowego. Zachować odległość nie mniejszą niż 1,5 m od istniejących słupów oświetleniowych. Projektowana sieć wodociągowa powinna być zakończona węzłem hydrantowym nie przyłączem wodociągowym.
4	GKG.GZK.410	2375	.2023	Sieć wodociągowa, przesyłowa, średnica inna Przyłącze wodociągowe, średnica 40 mm Przyłącze wodociągowe, średnica inna	AQUANET S.A - Nie uzgadnia. Zachować odległość między włączeniami przyłączy do projektowanej sieci nie mniej niż 1,0 m.
5	GKG.GZK.410	2449	.2023	Sieć telekomunikacyjna, inna, średnica inna	Operator GAZ-SYSTEM S.A - Ze względu na prace w strefie kontrolowanej gazociągu w/c projekt należy uzgodnić w OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Poznaniu
6	GKG.GZK.4091	2466	.2023	Sieć wodociągowa, rozdzielcza, średnica 180 mm Przyłącze wodociągowe, średnica 32 mm	AQUANET S.A - Nie uzgadnia - nie zachowano strefy ochronnej od drzew, która dla wodociągu DN 150 wynosi po 3,0 m od osi przewodu w każdą stronę.
7	GKG.GZK.410	2561	.2023	Sieć telekomunikacyjna - kanał technologiczny Sieć telekomunikacyjna, inna, średnica nieokreślona na etapie koordynacji	PSG - Nie uzgadnia - odsunąć się kablem tele. z rurą osłonową od gazu na min 0,5 m